

浄化槽設置整備チェックリスト

設置場所 **別府市中須賀東町9組**

設置者 **別府 一郎**

検査項目	チェックのポイント	欄	
1 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。		
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。		
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接合されているか。		
	雨水や工場廃水等が流入していないか。		
4 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。		
5 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管		
6 かさ上げの状況	保		
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検や清掃の支障となるものが置かれていないか。		
	コンクリートスラブが打たれているか。		
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。		
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。		
	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触剤に変形や破損はないか。		
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	しっかり固定されているか。		
	各装置に変形や破損はないか。		
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	しっかり固定されているか。		
	空気の出方や水流に片寄りはないか。		
	消毒設備に変形や破損はないか。		
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	しっかり固定されているか。		
	薬剤筒は傾いていないか。		
	ポンプ升に変形や破損はないか。		
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況	ポンプ升に漏水のおそれはないか。		
	ポンプが2台以上設置されているか。		
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。		
	ポンプの固定が十分行われているか。		
	ポンプの取り外しが可能か。		
	ポンプを設置した場合のみチェック	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
	防振対策がなされているか。		
14 ブロワーの設置、稼働状況	固定が十分行われているか。		
	アースはなされているか。		
	漏電のおそれはないか。		

該当する項目にチェック(○印等)してください。
 なお、「13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況」の欄は、ポンプを設置しなかった場合はチェックはしないでください。

上記のとおり確認したことを証します。

令和元年 6月10日

別府市長

あて

担当浄化槽設備士氏名

別府 二郎



(浄化槽設備士免状の交付番号

1 2 3 4 5 6 7 8 9)