

## クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

水源の種類	採水日(令和5年度)	結果	説明
朝見浄水場原水	令和5年 4月4日	0個/10 L	流域面積が広いため月1回検査を実施しており、原水にクリプトスポリジウム、ジアルジアが検出されても、除去可能な急速ろ過池が設置されています。 原水でクリプトスポリジウム、ジアルジアが検出された場合には、万が一に備えて、浄水の検査を早急に実施します。
	5月9日		
	6月5日		
	7月18日		
	8月7日		
	9月4日		
	10月3日		
	11月6日		
	12月4日		
	令和6年 1月9日		
2月6日			
3月4日			
湯山湧水	令和5年 8月23日	0個/10 L	最先端のクリプトスポリジウム、ジアルジア除去装置である、膜処理施設を設置しています。
温水湧水	令和5年 7月18日	0個/10 L	最先端のクリプトスポリジウム、ジアルジア除去装置である、膜処理施設を設置しています。
境川表流水	令和5年 9月4日	0個/10 L	クリプトスポリジウム、ジアルジアが検出された場合でも、除去可能な緩速ろ過池が設置されています。
蔵人湧水	令和5年 10月3日	0個/10 L	
湯山地下水 寒原地下水 大石原地下水 扇山第1地下水 タタラ地下水 小坂地下水 天間地下水 城島地下水			毎月の指標菌検査を実施しておりますが、指標菌は検出されておらず、これらの水源がクリプトスポリジウム、ジアルジアで汚染される心配はないと判断されるため、検査は実施しておりません。