

■「南立石児童クラブ室整備業務に関する質問」に対する回答

番号	資料名	頁	項目番号・項目名	質問内容	回答
1				昨今の中東情勢の影響により、資材調達の遅延や納期の不確実性、価格の上昇が高まっている状況です。本工事において、受注者としても工程短縮・代替調達等の最大限の努力は行う前提ですが、上記の状況のような、受注者の責に帰さない事由だった場合、工期の見直しや価格交渉については、協議の対象であると認識していますが、この認識に間違いありませんか。	お見込みのとおりです。
2	公告	6	3 入札に関する手続き等 (10)入札及び開札 キ 入札の辞退	入札を辞退する場合は様式9を入札執行前に提出すると理解していますが、入札書様式7に「辞退」と記入して入札することはできないと解釈していますが、その認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
3	公告	7	5 契約に関する事項 (2)契約保証金	当社は履行保証保険契約を利用して、契約保証金の免除手続きを行う意向を持っています。履行保証保険申込に伴う金額算出を行うにあたり、本入札の契約書の提出を保険会社から求められています。金額記入の無い契約書案の提示をお願いします。	契約書案は提示しません。
4	公告	7	5 契約に関する事項 (3)支払い条件	部分払について、各年度の支払限度額をご教授願います。	予定価格を類推できることから回答できません。 各年度の支払限度額は契約書に記載します。
5	委託仕様書	2	第1章 総則 第3節 一般事項 2 適用法令・基準 (2)関係法令等	福祉のまちづくり条例において、市施設(計画通知)の為、届出除外となりますが、既設児童クラブに整備されていると考え、本工事には、スロープは必要なしと考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
6	委託仕様書	4	第2章 業務執行に関する事項 第1節 事前調査業務	土壌成分調査は実施済みでしょうか。実施済みでしたら調査結果報告書を開示願います。	土質調査は未実施です。
7	委託仕様書	4	第2章 業務執行に関する事項 第1節 事前調査業務	未実施の場合、調査費用及び汚染が見つかった場合の対策費は予測できませんので別途精算と考えてよろしいですか。	施工内容及び費用負担等、協議により決定します。
8	委託仕様書	13	第3章 施設仕様書 第2節 施設整備要件 6 電気設備計画 (4)消防設備	既設児童クラブ・小学校に連動・移送はなく本工事単体と考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
9	委託仕様書	14	第3章 施設仕様書 第2節 施設整備要件 7 機械設備計画 (2)空調設備	「空調機器が設置できるようスリーブを設置すること」とありますが、空調本体・設置は別途と考え、電源及び配管空管までと考えてよろしいですか。また、受注者にて設置する場合の想定数量をご教授願います。	工事内容についてはお見込みのとおりです。 また、受注者による設置は想定しておりませんが、設置予定空調数は、単相200Vのものが4台です。
10	委託仕様書	14	第3章 施設仕様書 第2節 施設整備要件 8 仮設計画	本体工事の仮囲いは、安全鋼板(万能版)と考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
11	資料3 参考計画配置図		工事範囲	解体工事・本工事にあたり、工事車両通路は東側から外周回りと想定してよろしいですか。	お見込みのとおりです。
12	資料3 参考計画配置図		工事範囲	車両通路に想定される範囲は、カラーコーン+誘導員配置と考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
13	資料4 既存施設等関連図	E-3	配置図 引込柱参考図・土木工事参考図 引込開閉器盤結線図・クラブ室開閉器盤結線図・凡例	地中電線があるように見受けられます。工事の際に支障があった場合は、迂回工事は貴市に対応いただくものとし、別途と考えてよろしいですか。	協議により決定します。