

# 第3編 公共下水道事業

## II 施設の事業計画

## II - 1. 施設の事業計画

### (1) 汚水終末処理場（1箇所）の事業計画

終末処理場 名称	位置	敷地 面積 (アール)	計画 放流 水質 (mg/L)	処理 方法	処理 能力 晴天日最大 (m <sup>3</sup> )	計画 処理 人口 (人)	摘 要
別府市 中央浄化 センター	別府市 亀川東町 1363番46	778	BOD 15 SS 24	標準活性 汚泥法	94,000	82,330	計画下水量 (日最大) 77,800m <sup>3</sup> /日  全体計画処理 能力(日最大) 100,000m <sup>3</sup> /日  流入水質 BOD 160mg/L SS 160mg/L

### (2) 汚水中継ポンプ場（5箇所）の事業計画

ポンプ施設 名称	処理区 名称	所在地	敷地 面積 (アール)	1 分間の揚水量 (晴天時最大) (m <sup>3</sup> )	摘 要
山田中継 ポンプ場	山の手 処理分区	別府市朝見一丁目7番	8.7	3.4	
北浜中継 ポンプ場	北浜 処理分区	別府市北浜一丁目 818番386	9.0	29.0	
汐見中継 ポンプ場	石垣第2 処理分区	別府市汐見8番1号	8.6	1.8	
春木中継 ポンプ場	石垣第1 処理分区	別府市汐見3番9号	9.2	74.5	
亀川中継 ポンプ場	温水 処理分区	別府市亀川浜田町 991番113	15.0	5.1	